

RDW.K-DM/L/5330/403/2018

Kętrzyn, dnia 08.11.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 5 oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2222, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.), działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Wiejskiej Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Kościuszki 2** w imieniu której występuje **Pan Rajmund Rafał Janeczko** reprezentujący **Pracownię Projektową *Rajmund Rafał Janeczko* 11-400 Kętrzyn, ul. Chrobrego 16d/1**, z dnia 18 października 2018r. (uzupełnionego 5 listopada 2018r.) w sprawie zezwolenia na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 592 Bartoszyce – Kętrzyn – Giżycko

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 592 na dz. nr 153 i 58/3 w obrębie Jezewo – przejście w poprzek drogi w km 38+270, według lokalizacji przedstawionej na mapie w skali 1:500 (załącznik 1).

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Lokalizacja inwestycji ma być zgodna z mapą zagospodarowania terenu (załącznik 1), stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.
2. Przejście sieci wodociągowej w poprzek drogi wojewódzkiej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego, na głębokości min. 2 m licząc od niwelety jezdni do górnej powierzchni rury osłonowej.
3. Komory przeciskowe/przewiertowe należy wykonać poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej.
4. Po wykonaniu przejścia sieci wodociągowej należy odtworzyć naruszone elementy pasa drogowego.
5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2222, ze zm.) jeżeli przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. sieci wodociągowej, jej przełożenia dokona, według wskazań zarządcy drogi, właściciel na własny koszt.
6. Wszelkie uszkodzenia mediów i infrastruktury drogowej wynikłe z prowadzenia robót związanych z budową ww. urządzenia zostaną niezwłocznie naprawione przez inwestora i na jego koszt.
7. Umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszania wartości użytkowej drogi.
8. Utrzymanie ww. sieci należeć będzie do jej właściciela
9. Warunki zawarte w niniejszej decyzji ważne są przez okres trzech lat, nie stanowią pozwolenia na budowę, ani zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, ponieważ projekt ten uwzględnia w całości interes stron.

Pouczenie

1. Projekt przejścia sieci wodociągowej w poprzek drogi, który powinien zawierać projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji komór przeciskowych/przewiertowych oraz przekrój poprzeczny drogi, należy uzgodnić w RDW Kętrzyn.
2. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu