



**STAROSTWO  
POWIATOWE  
W KĘTRZYNIE**

**WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII,  
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI**

PL. GRUNWALDZKI 1 • 11-400 KĘTRZYN  
TEL. 89 751 75 00 • FAX 89 751 24 01  
STAROSTWO@STAROSTWO.KETRZYN.PL  
WWW.STAROSTWO.KETRZYN.PL

Kętrzyn, dn. 2018-11-30

**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ  
NR GKN-O.6630.1.159.2018**

**Uzgodnienie:** Projekt sieci wodociągowej

**Lokalizacja obiektu:** Kaskajmy działki nr: 1/27, 1/32; Gromki działki nr: 56/2, 70/3, 58/2, 58/3;  
Jeżewo działki nr: 153, 58/1, 9, 28, 27/2, 17/1, 21/3, 22/2, 23/2, 25/2

**Wnioskodawca:** Janeczko Rajmund  
11-400 Kętrzyn  
ul.Chrobrego 16d/1

**Inwestor:** Gmina Kętrzyn  
11-400 Kętrzyn  
ul.Kościuszki 2

Na podstawie art. 28b pkt. 1, 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t. z późn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotów w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na posiedzeniu w dniu 2018-11-30 :

1. ~~Uzgadniają lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag \*~~
2. Uzgadniają lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załącznikach nr 1 \*
3. ~~Nie uzgadniają lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu \*~~

\* niepotrzebne skreślić.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca.

**Uwagi dodatkowe:**

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego uzupełnienie tej osnowy o punkty zniszczone.

**Załączniki :**

1. Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej.
2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Z up. STAROSTY

*Maciej Maciejewicz*








Przewodniczący Narady Koordynacyjnych  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
Sieci Uzbrojenia Terenu

Przewodniczący narady koordynacyjnej

**Temat:** Projekt sieci wodociągowej

**Lokalizacja:** Kaskajmy działki nr: 1/27, 1/32; Gromki działki nr: 56/2, 70/3, 58/2, 58/3; Jezewo działki nr: 153, 58/1, 9, 28, 27/2, 17/1, 21/3, 22/2, 23/2, 25/2

**Uczestnicy narady koordynacyjnej nr: GKN-O.6630.1.159.2018 w dniu 2018-11-30**

Lp.	Nazwa Instytucji / Podmiotu	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko, podpis uczestnika dnia 2018-11-30
1.	Orange Polska S.A. Techniczna Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn	z uwagami wg załącznika (e-mail)	
2.	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie	uzgodnienie 471/2018 mojei wg załączonego pisma	 Jerzy Kuca
3.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie Gazownia w Kętrzynie	uzgodniono c uwagiem na dokumentację	ZASTĘPCA KIEROWNIKA Gazowni w Kętrzynie  Zenon Hałak
4.	Urząd Gminy Kętrzyn		
5.	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	bez uwag	KIEROWNIK d/s technicznych i planowania  Mirosław Swidziński
6.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	bez uwag (e-mail)	
7.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Kętrzynie		
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	bez uwag	DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w Kętrzynie  Marcin Kołtonowski
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyń	bez uwag	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  Małgorzata Powroźnik
10.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji	bez uwag	NACZELNIK Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji  Magdalena Osiecka
11.	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	bez uwag	KIEROWNIK Powiatowego Biura Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  Mariusz Masiewicz

**Uwagi:**

- W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Gminy Kętrzyn, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kętrzyń, Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., ENERGI OPERATORA SA, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Orange Polska S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.\*
- Przedstawiciel Orange Polska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnił projekt bez uwag / z uwagami wg załącznika\*
- Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej uzgodnił projekt bez uwag.



**Temat:** FW: Narada koordynacyjna 30.11.2018

**Nadawca:** \* ZZSS\_NK\_Północ - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>

**Data:** 30.11.2018, 12:09

**Adresat:** Mariusz Masiewicz <mariusz.masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl>

Witam,

**GKN-O.6630.1.156.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Tolniki Małe działki nr 50, 195, 173, 164; Kępa Tolnicka działki nr 45, 40/3, 40/2 – Bez uwag**

**GKN-O.6630.1.157.2018 Projekt przyłącza elektroenergetycznego Trzy Lipy, działka nr 20/18 – Bez uwag**

**GKN-O.6630.1.158.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Łęknica, działki nr 52, 51/3, 47, 45, 43, 42, 44, 36, 35, 34/2, 34/1, 21, 141, 140, 12:**

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: [ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com](mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com))
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor)
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

**GKN-O.6630.1.159.2018 Projekt sieci wodociągowej Kaskajmy działki nr 1/27, 1/32; Gromki działki nr 56/2, 70/3, 58/2, 58/3; Jeżewo działki nr 153, 58/1, 9, 28, 27/2, 17/1, 21/3, 22/2, 23/2, 25/2:**

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: [ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com](mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com))
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor)



- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

**GKN-O.6630.1.160.2018 Projekt sieci wodociągowej Suśnik, działki nr 90/2, 90/3 – Bez uwag**

**GKN-O.6630.1.161.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Olszynka, działki nr 1, 2/8, 229/2, 2/6:**

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: [ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com](mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com))
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor)

- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

**GKN-O.6630.1.162.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Główny, działka nr 9/18 – Bez uwag**

**GKN-O.6630.1.163.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Główny, działka nr 8/3:**

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, e-mail: [ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com](mailto:ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com))
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor)

- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

**GKN-O.6630.1.164.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Suśnik, działki nr 159, 21 – Bez uwag**

**GKN-O.6630.1.165.2018 Projekt sieci elektroenergetycznej Garbno, działka nr 27/37, 27/36 – Bez uwag**

Pozdrawiam



**Jacek Zieliński**, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Olsztynie  
Tel.: +48 89 525 16 53, **Kom.: +48 519 127 353**  
Orange Polska, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn  
[www.orange.pl](http://www.orange.pl)

---

**From:** Mariusz Masiewicz [mailto:mariusz.masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl]  
**Sent:** Friday, November 23, 2018 2:26 PM  
**To:** \* ZZSS\_NK\_Północ - Hurt; \* ZZSS\_NK\_Północ - Hurt  
**Subject:** Narada koordynacyjna 30.11.2018  
**Importance:** High

Dzień Dobry

Przesyłam w załączniku skany zawiadomień o naradzie koordynacyjnej oraz projekty.

--

**Mariusz Masiewicz**

Kierownik PODGiK



**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Tel.: [+48 89 751-17-25](tel:+48897511725); fax [+48 89 751-17-53](tel:+48897511753)  
e-mail: [Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl](mailto:Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl)

Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn Pl. Grunwaldzki 1  
Tel.: [+48 89 751-75-00](tel:+48897517500); fax [+48 89 751 24 01](tel:+48897512401); NIP 742-18-42-131; REGON [510742451](https://regon.gov.pl/rejestr/510742451)

*Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiegokolwiek formie.*

— Załączniki: —

GKN-O.6630.1.162.2018 - proj.pdf	147 KB
GKN-O.6630.1.162.2018.pdf	299 KB
GKN-O.6630.1.163.2018 - proj.pdf	127 KB
GKN-O.6630.1.163.2018.pdf	283 KB
GKN-O.6630.1.164.2018 - proj.pdf	126 KB
GKN-O.6630.1.164.2018.pdf	296 KB
GKN-O.6630.1.165.2018 - proj.pdf	546 KB
GKN-O.6630.1.165.2018.pdf	294 KB



GKN-O.6630.1.156.2018 - proj. rys 1.pdf	281 KB
GKN-O.6630.1.156.2018 - proj. rys 2.pdf	261 KB
GKN-O.6630.1.156.2018.pdf	298 KB
GKN-O.6630.1.157.2018 - proj.pdf	620 KB
GKN-O.6630.1.157.2018.pdf	287 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 1.pdf	753 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 2.pdf	824 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 3.pdf	896 KB
GKN-O.6630.1.158.2018.pdf	297 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 1.pdf	477 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 2.pdf	675 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 3.pdf	531 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 4.pdf	537 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 5.pdf	963 KB
GKN-O.6630.1.159.2018.pdf	298 KB
GKN-O.6630.1.160.2018 - proj.pdf	178 KB
GKN-O.6630.1.160.2018.pdf	286 KB
GKN-O.6630.1.161.2018 - proj.pdf	959 KB
GKN-O.6630.1.161.2018.pdf	292 KB

**Temat:** FW: Narada koordynacyjna 30.11.2018  
**Nadawca:** "Zbigniew Czarnota" <zbigniew.czarnota@uwm.edu.pl>  
**Data:** 29.11.2018, 06:56  
**Adresat:** "'Mariusz Masiewicz'" <mariusz.masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl>  
**Kopia:** Krzysztof Król <k.krol@warmia.mazury.pl>

*Dzień dobry,  
Uzgodniono bez uwag*

*Pozdrawiam  
Zbigniew Czarnota  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski*

---

**From:** Mariusz Masiewicz [mailto:mariusz.masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl]  
**Sent:** Friday, November 23, 2018 2:26 PM  
**To:** Urząd Marszałkowski <operator@warmia.mazury.pl>; UWM OLMAN <uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl>  
**Subject:** Narada koordynacyjna 30.11.2018  
**Importance:** High

Dzień Dobry

Przesyłam w załączniku skany zawiadomień o naradzie koordynacyjnej oraz projekty.  
--

**Mariusz Masiewicz**

Kierownik PODGiK



**Starostwo Powiatowe w Kętrzynie**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Tel.: +48 89 751-17-25; fax +48 89 751-17-53  
e-mail: [Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl](mailto:Mariusz.Masiewicz@starostwo.ketrzyn.pl)

Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn Pl. Grunwaldzki 1  
Tel.: +48 89 751-75-00; fax +48 89 751 24 01; NIP 742-18-42-131; REGON [510742451](https://regon.gov.pl/rejestr/510742451)

*Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienianego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiegokolwiek formie.*

—Załączniki:—

GKN-O.6630.1.161.2018.pdf	286 KB
GKN-O.6630.1.162.2018 - proj.pdf	147 KB
GKN-O.6630.1.162.2018.pdf	291 KB

GKN-O.6630.1.163.2018 - proj.pdf	127 KB
GKN-O.6630.1.163.2018.pdf	280 KB
GKN-O.6630.1.164.2018 - proj.pdf	126 KB
GKN-O.6630.1.164.2018.pdf	290 KB
GKN-O.6630.1.165.2018 - proj.pdf	546 KB
GKN-O.6630.1.165.2018.pdf	297 KB
GKN-O.6630.1.156.2018 - proj. rys 1.pdf	281 KB
GKN-O.6630.1.156.2018 - proj. rys 2.pdf	261 KB
GKN-O.6630.1.156.2018.pdf	298 KB
GKN-O.6630.1.157.2018 - proj.pdf	620 KB
GKN-O.6630.1.157.2018.pdf	285 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 1.pdf	753 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 2.pdf	824 KB
GKN-O.6630.1.158.2018 - proj. rys 3.pdf	896 KB
GKN-O.6630.1.158.2018.pdf	290 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 1.pdf	477 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 2.pdf	675 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 3.pdf	531 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 4.pdf	537 KB
GKN-O.6630.1.159.2018 - proj. rys 5.pdf	963 KB
GKN-O.6630.1.159.2018.pdf	297 KB
GKN-O.6630.1.160.2018 - proj.pdf	178 KB
GKN-O.6630.1.160.2018.pdf	282 KB
GKN-O.6630.1.161.2018 - proj.pdf	959 KB



**UZGODNIENIE BRANŻOWE**

ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie REJON DYSTRYBUCJI KĘTRZYN  
ul. Ogrodowa 17, 11-400 Kętrzyn.

Dokumentacja: **Projekt zagospodarowania terenu – projekt trasy sieci wodociągowej na trasie Jeżewo-Gromki**

Uzgodniono w zakresie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi z zastrzeżeniami podanymi niżej.

**Kętrzyn, dn. 2018-11-28**

**Nr uzgodnienia 471/2018**

~~Projekty branży elektrycznej po opracowaniu przedłożyć do sprawdzenia w RD Kętrzyn~~

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie potwierdza występowanie linii elektroenergetycznych 0,4 kV lub 15 kV na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. Termin rozpoczęcia robót zgłosić z 7-dniowym wyprzedzeniem do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Kętrzynie Dział Eksploatacji. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót z podaniem nr telefonów.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normami PN 76/E 05125, N SEP-E-004. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kętrzynie ul. Ogrodowa 17 Dział Eksploatacji telefony (89)6121243, (89)6121246. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
  - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
  - Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i N SEP-E-003.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kętrzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia :
  - Prace w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych poprzedzić przekopami próbnymi celem ustalenia rzeczywistych tras.
  - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń z istniejącym kablem niskiego napięcia enn; zaprojektować i zamontować na kablu rury osłonowe dzielone niebieskie o średnicy 110 mm mm,
  - Nie wyklucza się istnienia kabli elektroenergetycznych w innych miejscach niż oznaczono.
  - Prace prowadzone pod, nad lub w pobliżu elektroenergetycznej linii kablowych w odległości mniejszej niż odległość dopuszczalna tj. 50 cm, należy traktować, jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
  - Na czas prowadzenia prac zapewnić dojazd do istniejących urządzeń elektroenergetycznych.
  - Wykopy w pobliżu słupów linii elektroenergetycznych zabezpieczyć.

- Prace prowadzone pod lub w pobliżu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:
  - 3 m dla linii niskiego napięcia do 1 kV,
  - 5 m dla linii średniego napięcia 15 kV,
  - 15 m dla linii o napięciu powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kVnależy traktować, jako zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
- Nie składować żadnych materiałów pod liniami elektroenergetycznymi i w odległości liniowej liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż
  - 2 m od linii niskiego napięcia 0,4 kV,
  - 5 m od linii średniego napięcia 15 kV,
  - 10 m od linii wysokiego napięcia powyżej 15 kV
- Przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji oznaczenia graficzne wykonane przez RD Kętrzyn

Uzgodnienie ważne jest 3 lata , integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Inżynier  
ds. Dokumentacji Energetycznej  
*Jerzy Kuca*