

9. Zabrania się odprowadzania wód opadowych, powierzchniowych lub podziemnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej.
10. Należy dokonać analizy stopnia zagrożenia przed cofnięciem się ścieków z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przewidywane w budynku przybory włączone do tej sieci. W przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia przewidzieć urządzenia zabezpieczające przed „cofką” ścieków.

NACZELNY WZAJNIK
PRACOWNIK
Bogdan Borkacki