

URZĄD GMINY



11-400 KĘTRZYN
ul. T. Kościuszki 2
tel. 89 751-24-74
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 000535534, NIP 742-10-02-603

Znak:

RGG.272.73.2014

Data:

2014-12- 30

Sprawa: **przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Kętrzyn.**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) przesyłam zapytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie:

1. Czy słupy konstrukcyjne w zestawach wielofunkcyjnych muszą być o przekroju kwadratowym, czy mogą być toczone o średnicy 10cm?
Czy słupy te mają być z drewna rdzennego czy klejonego?
2. Czy bezpieczne maty muszą być o wymiarach 100 x 100cm? Czy wymiar 50 x 50 cm też jest dopuszczalny?

Odpowiedzi:

1. Słupy muszą być o przekroju kwadratowym , co najmniej 10 x 10 cm. Jeżeli zgodnie z opisem urządzeń nie jest wymagane drewno klejone drewno musi być bezrdzeniowe.
2. Maty muszą mieć wymiar 100 x 100 cm.

WÓJT
P. Bobrowski
mgr inż. Paweł Bobrowski