

Znak:

RGG.272.49.2015

Data:

2015-08-13

Sprawa: **przetarg nieograniczony na modernizację drogi oznaczonej numerem działki 37/2 w obrębie Wopławki, Gmina Kętrzyn – ETAP II.**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie:

1. Prosimy o potwierdzenie, że "Formularz cenowy- kosztorys ofertowy" będzie miał jedynie charakter poglądowy.
2. W dokumentacji przetargowej brak jest załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-09.01.02. Zwracam się o uzupełnienie.
3. Zwracam się o potwierdzenie, że do wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (poz. 1 przedmiaru robót) można zastosować mieszankę mineralno-asfaltową typu AC 16W.
4. Zwracam się prośbą o potwierdzenie, że zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.
5. Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że ilość i zakres robót do wykonania są zgodne z załączonym przedmiarem robót.
6. Zwracam się o potwierdzenie, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót, bądź też braku konieczności wykonania danej pozycji przedmiarowej cena ryczałtowa nie ulegnie zmianie.

Odpowiedź:

1. Formularz cenowy – kosztorys ofertowy **nie będzie** miał jedynie charakteru poglądowego. Określa on przewidywane rodzaje robót, ich ilości i ceny (po uzupełnieniu przez wykonawcę).
2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w załączeniu.
3. Do wykonania warstwy wyrównawczej (poz.1 przedmiaru robót) zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC 16W, o ile grubość ziarna umożliwi wyrównanie nawierzchni.
4. Zamawiający jest właścicielem działki 37/2 w obrębie Wopławki, na której zlokalizowana jest droga objęta zamówieniem.
5. Przewidywane rodzaje robót i ich ilości zawarte są w przedmiarze robót i Formularzu cenowym- kosztorysie ofertowym, który wykonawca zobowiązany jest uzupełnić o ceny jednostkowe i wartości robót oraz koszt całkowity bez Vat i z Vat.

6. Nie wykonanie przez wykonawcę przewidywanego zakresu robót w ilościach określonych w przedmiarze robót lub Formularzu cenowym- kosztorysie ofertowym **spowoduje obniżenie wynagrodzenia** wykonawcy zgodnie z treścią wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ. Zmiany powodujące wzrost ilości robót będą wymagały złożenia przez zamawiającego dodatkowego zamówienia (zawarcia umowy), zgodnie z treścią w/w wzoru umowy.

Załączniki :

1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
mgr inż. Marek Lemieszek