



Wasze pismo z dnia: Wasz znak: Nasz znak: Data:
- - RGG.272.24.2016 2016-08-08

Sprawa:

**przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej 126029 N
w miejscowości Karolewo, działka Nr 108, Gmina Kętrzyn.**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie:

Czy zamawiający uzna studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o średnicy DN 1200 jako równoważne do studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy DN 1200.
Zbiorniki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż zbiorniki betonowe.

Odpowiedź:

W opisie technicznym projektu pkt 5.2 jest zapis, że dopuszcza się alternatywnie studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 1,2 m. Należy uwzględnić wówczas poziom wody gruntowej i konieczność dociążenia studni z tworzywa sztucznego i sprawdzić studnie na możliwość wypływu.

Z up. Wójciech
mgr Wioletta Dąbrzańska
Sekretarz Gminny

Sporządził:
Imię nazwisko: Marek Lemieszek
Telefon: 89 751 36 66 wew. 17
e-mail: 2p@gminaketrzyn.pl