



Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak:

Data:

RGG.272.56.2016

2016-10-05

Sprawa:

przetarg nieograniczony na DOPROWADZENIE DO NALEŻYTEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA DZIAŁKACH 6/5, 82/24, 82/12, 82/11, 83/3, 83/4, 85, 86 W MIEJSCOWOŚCI WOPLAWKI, GMINA KĘTRZYN

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164, z późn. zm.) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie:

1. Projektowane rozwiązania dróg i ciągów przewidują rozbiórkę płyt drogowych, chodników, obrzeży itp. Czy zdemontowane elementy betonowe stanowią własność Zamawiającego i należy je zawieźć na wskazany plac składowy (jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji)?
2. W celu szczegółowego dopracowania rozwiązania projektowego proszę o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zastosowania krawężników o wymiarach 15 x 30 cm (na rys. szczegółowym – schemacie ustawiania krawężników istnieją dwa wymiary 20 x 30 cm i 15 x 30 cm, skala 1:10 wskazuje na 20 cm)? Czy obowiązują wymiary 15 x 30 cm podane w opisie technicznym?

Odpowiedź:

1. Zdemontowane elementy betonowe stanowią własność Zamawiającego i należy je zawieźć na plac Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Karolewo 33.
2. Należy zastosować krawężniki o wymiarach 15 x 30 cm.

Sporządził:

Imię nazwisko:
Telefon:
e-mail:

Marek Lemieszek
89 751 36 66 wew. 17
zp@gminaketrzyn.pl

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
mgr inż. Marek Lemieszek