

Protokół
z przeprowadzonej kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn
w dniach 05.,12, 19 września 2007 roku.

Kontrola zgodnie planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r zatwierdzonym przez Radę Gminy Kętrzyn.

Obecni: zgodnie z listami obecności.

Temat kontroli: Koszty ogrzewania w Zespole Szkół w Wilkowie w okresie grzewczym 2005/2006 i 2006/2007.

Porządek kontroli:

1. Rok oddania do użytku Zespołu Szkół w Wilkowie.
2. Kubatura grzewcza pomieszczeń ogrzewanych.
3. Sposób ogrzewania.
4. Koszty poniesione na zakup opału w okresie grzewczym 2005-2006 i 2006-2007.
5. Przeglądy okresowe, awarie i koszty z tym związane.

Ad. pkt1.

Szkołą Podstawową w Wilkowie oddano do użytku publicznego w 1997 roku, jako nowo wybudowany obiekt. Na to składa się: budynek główny, hala sportowa i łącznik, co tworzy kompleks zamknięty.

Ad pkt2.

Na powierzchnię grzewczą szkoły wchodzi:

- 1596 m2 budynek szkoły
- 1056 m2 hala sportowa
- 73 m2 łącznik

Łączna powierzchnia grzewcza szkoły wynosi 2725 m2

Ad pkt3.

W 1997 roku zastosowano ogrzewanie na olej opałowy, kierując się względami ekonomicznymi i ekologią. Zamontowano dwa piece automatyczne, eliminując w tym przypadku obsługę (palaczy).

Sposób tego ogrzewania stosowany był aż do roku 2006/2007.(okres grzewczy).

Ad pkt4.

Zgodnie z przedstawioną informacją przez p. Skarbnik, koszty zakupu oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Wilkowie wyniosły: (w załączniku Nr 1)

okres grzewczy 2005/2006

olej opałowy – 40. 381 litrów na kwotę 92. 649, 43 zł.

okres grzewczy 2006/2007

olej opałowy -31. 000 litrów na kwotę 65.107, 37 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w kontrolowanych okresach spowodowane było warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.

Ad pkt.5

~~Nie poniesiono żadnych kosztów związanych z ogrzewaniem. Przeglądy okresowe nie były przeprowadzane przez podmiot z zewnątrz, a usterki i awarie nie miały miejsca.~~ z tego tytułu nie poniesiono żadnych kosztów.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

W roku 2007 zrezygnowano z dotychczasowego sposobu ogrzewania, t.j. oleju opałowego.

Zakupiono i zainstalowano kocioł CO na opał stały (węgiel, drewno).

Ocena kosztów w sposobie ogrzewania będzie możliwa po okresie grzewczym 2007/ 2008.

Oceny dokona Komisja Rewizyjna i wypowie się odnośnie podjętej decyzji.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- 1) Z. Czepiel - Z. Czepiel
- 2) I. Żukowski - Żukowski I.
- 3) M. Popławski - Popławski M.
- 4) W. Topczyłko - Topczyłko W.

przyjętem do wiadomości.
S. Janow