

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi w miejscowości Wopławki, Gmina Kętrzyn

ADRES INWESTYCJI: Wopławki, Gmina Kętrzyn
Działki 30/39, 30/79, 30/91, 30/74, 30/76, 30/102,
obręb 50 Wopławki, Gmina Kętrzyn

INWESTOR: Gmina Kętrzyn

ADRES INWESTORA: ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

WYKONAWCA ROBÓT:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Damian Florczak

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2017r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.06.2017 r.

Ogólna charakterystyka obiektu:

Nazwa projektu:

doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi na działkach 30/39, 30/79, 30/91, 30/74, 30/76, 30/102, w miejscowości Wopławki, Gmina Kętrzyn.

1.W zakres inwestycji wchodzi:

Odcinek I Km 0+000 - Km 0+200

- wykonanie warstwy ścieralnej (nakładka)
- zjazdy
- regulacja i odtworzenie poboczy

Odcinek II Km 0+200 - Km0+223

- wykonanie warstwy ścieralnej(nakładka)
- regulacja i odtworzenie poboczy

Odcinek III Km 0+223 – Km0+340

- wykonanie podbudowy km 0+288 – km 0+340
- wykonanie warstwy wiążącej km 0+288 - km 0+340
- wykonanie warstwy ścieralnej km 0+223 - km 0+340
- wykonanie chodnika km 0+243 - km 0+340
- regulacja i odtworzenie poboczy
- postawienie studni
- zjazdy

2.Projektowane konstrukcje:

Odcinek I

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szer. 5m (nakładka) AC11S 50/70	-gr. 4cm
-wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego AC11S 50/70	-gr. 4cm
-wykonanie poboczy szer 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 50/10	-gr. 10cm

Odcinek II

-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szer. 5m (nakładka) AC11S 50/70	-gr. 4cm
-wykonanie poboczy szer 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 50/10	-gr. 10cm

Odcinek III

-Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 c50/10	-gr. 16 cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego szer. 5,2m AC 11W 35/50	-gr. 4 cm
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szer. 5m (nakładka) AC11S 50/70	-gr. 4cm
-wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S 50/70	-gr. 4cm
-wykonanie poboczy szer 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 50/10	-gr. 10cm
-wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej	-gr. 8cm
-ustawienie barierki	- 30mb