

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
KAROLEWO 33, 11-400 Kętrzyn
NIP 7422164348; REGON 280262674
tel. 089 752 12 11

Investor:

Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

Budowa:
Sieć wodociągowa Karolewo - Kwidzina

SIEĆ WODOCIĄGOWA

1. Przyłącze wykonać z istniejącej sieci DN 110 zlokalizowanej na działce numer 63/3 obręb Karolewo.
2. Ciśnienie robocze sieci wodociągowej 0,25 MPa.
3. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika.
4. Całość sieci winna być zaprojektowana w jednolitym systemie materiałowym.
5. Szczegóły dotyczące jakości materiałów zgodnie z wytycznymi.
6. Posadowienie sieci na głębokości nie mniejszej niż 1,70 m pod poziomem terenu.
7. Trasę sieci oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową łączoną na zaciski, którą należy wprowadzić do skrzyniek zasuwowych. Ułożenie taśmy wzduż wodociągu w odległości (w pionie) 0,4 m ponad poziomem posadowienia przewodu.
8. Projektowane inne urządzenia jak : zawory antyskażeniowe, filtry, magnetyzery umieszczać za zaworem usytuowanym za wodomierzem.
9. W przypadku dwustronnego zasilania nieruchomości z sieci miejskiej na przyłączenie za węzłem pomiarowym obowiązkowo stosować zawory zwrotne.
10. W odległości minimum 1,5 m od obrysu zewnętrznego budynku przyłącze prowadzić w rurze osłonowej z PE. Rurę osłonową zakończyć w odległości 0,005 m od poziomowi posadzki lub ściany budynku.
11. Probę szczelności sieci wodociągowej i jej odbiór należy wykonać zgodnie z PN 81/B/10725, po uzyskaniu pozytywnych wyników, przewód poddać dezynfekcji (podchloryn sodu) i przepłukać czystą wodą wodociągową.
12. Po wykonaniu dezynfekcji sieci wykonać badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej.
12. Zabrania się łączenia sieci projektowanych z urządzeniami zasilanymi z lokalnych ujęć wody.

PROKURENT

Miroslaw Swadzinski