

**Wymagania dodatkowe – Tabela minimalnych odległości w metrach
od innych sieci i urządzeń licząc od skrajni przewodu, obiektu**

Uzbrojenie	Przewód		
	wodociagowy	kanalizacyjny	kanalizacyjny tłoczny
Gazociąg o ciśn. norm. do 0,4 MPa	1,5	1,5	2,25
Gazociąg o ciśn. norm. do 0,4-10 MPa	10 - 25	10 - 25	15 - 37,5
Wodociąg	1	1 - 2	1,5 - 3
Przewody kanalizacyjne	2	1 - 2	1,5 - 3
Kabel telekomunikacyjny	1	1	1,5
Kabel teletechniczny	1	2	3
Kabel elektroenergetyczny	1	2	3
Słupy elektroenergetyczne	1,5	3	4,5
Ciepłownictwo	3	5	7,5
Zabudowa	0,6	2	3
Krawężnik	1,5	2	3
Linia rozgraniczająca ogrodzenie trwałe	1,5	2	3
Drzewa (od skrajni pnia)	1,5	1,5	2,25

**Uwaga : w szczególnych przypadkach dopuszcza się odstępstwa
od odległości jw. w uzgodnieniu z GPK**

PROKURENT

Mirosław Świdziński