

Tabela pomieszczeń i opraw nieujętych w DIALux

GIMNAZJUM GMINNE W KAROLEWIE - BUDYNEK HALI						
L.p.	Numer w/g planu ewakuacyjnego	Rodzaj pomieszczenia	Oprawy LED	Liczba opraw	Moc [W]	Moc całkowita [W]
1	KL_1	KLATKA SCHODOWA	OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 37W	1	37	37
2	KL_2	KLATKA SCHODOWA	OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 37W	2	37	74
	KL_2	KLATKA SCHODOWA	OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 37W	1	37	37
3	OZ1	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	PLAFON LED HERMETYK 24W	1	24	24
	OZ1	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	OPRAWA LED HERMETYK 57W	2	57	114
LAMPY LED AWARYJNE 2w				15	2	30

GIMNAZJUM GMINNE W KAROLEWIE - BUDYNEK SZKOŁY						
L.p.	Numer w/g planu ewakuacyjnego	Rodzaj pomieszczenia	Oprawy LED	Liczba opraw	Moc [W]	Moc całkowita [W]
1	KL_1	KLATKA SCHODOWA	OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 37W	3	37	111
2	KL_2	KLATKA SCHODOWA	OPRAWA RASTER 2x TUBA LED 37W	2	37	74
3	OZ1	OSWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	PLAFON LED HERMETYK 24W	4	24	96
LAMPY LED AWARYJNE 2w				16	2	32