

LEGENDA

- proj. wymiana przewodu w istniejącej linii napowietrznej nN na proj. przewód AsXS_n 4x70 o dł. 173/189m, od stacji trans. ZALESIE K-0650 do istn. słupa Nr 6, obwód 01 ZE, 3x125A
- proj. wymiana przewodu istn. przyłącza napowietrzego nN na AsXS_n 4x35 o dł. 20/22m
- proj. słupy wirowane po demontażu istniejących Nr 1, 2, 4, 5 i 6
- proj. odgromnik zaworowy SE30.350Bz-10 z uziemieniem R < 10Ω
- proj. most szynowy przewodem AsXS_n 4x120 o dł. 4m
- istn. słupy linii napowietrznej nN Nr 1, 2, 4, 5, 6 do demontażu
- istn. stacja transformatorowa ZALESIE K-0650 15/0,4kV, 40kVA z proj. wymianą transformatora na 63kVA
- Nr działek na których będą prowadzone prace

proj. wymiana przewodu w istn. linii napow. nN na przewód AsXS_n 4x70 o dł. 5/11, 5 MPa, 140 daN, od stacji trans. ZALESIE K-0650 do słupa Nr 1, obwód 01 ZE, WTN-00/gG, 3x125A

proj. wymiana przewodu w istn. linii napow. nN na przewód AsXS_n 4x70 o dł. 168/178m, 20 MPa, 560 daN, od stacji trans. ZALESIE K-0650 do słupa Nr 6, obwód 01 ZE, WTN-00/gG, 3x125A

proj. wymiana:
- transformatora na 63kVA
- mostu szynowego na AsXS_n 4x120
- zabezpieczenia w SZ-51 na WTN-00/gG, 3x125A

ZALĄCZNIK Nr 1
do Zarządzenia nr 29/2022
Wójta Gminy Kętrzyn
dnia 06-04-2022 r.

ZALESIE K-0650
15/0,4 kV
40kVA

ŻN-12

1/O-10,5/15

2/P-10,5/6

4/N-10,5/12

5/N-10,5/12

6/K-10,5/15
R < 10Ω
proj. SE30.350Bz-10

proj. AsXS_n 4x35
20/22m - 25MPa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
ORYGINAL - KOPIA
oświadczam, że niniejsza mapa sytuacyjno-wysokościowa jest zgodna z mapą do celów projektowych woj. warmińsko-mazurskie powiat kętrzyński gmina Kętrzyn 280803_2 obręb 280802_2.0036 Poganowo
Wykonawca: geodeta Henryk Lemański upr. nr 9888
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P.2808.2021.636
Wyniki weryfikacji w protokole z dnia 04.01.2021 o nr GKN-0.6640.1.614.2020_1

mgr inż. Wiesław Kolbusz

Upr. bud. nr WAM/0033/PW/OE/05
na podstawie licencji na roboty budowlane w zakresie sieci, urządzeń i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

sekcja odciągowa pomiędzy:
- TR i słupem Nr 1 - 5/11m
- słupem Nr 1 i Nr 6 - 168/178m

PPHU KOLARA / BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 3/21A, tel./fax 0-89-251 87 88, kom. 606 979 280, e-mail kolara@o2.pl	
mgr inż. Wiesław Kolbusz WAM/0033/PW/OE/05 WAM/1130/05	PBW przebudowy istn. linii elektroenergetycznej napowietrznej nN od stacji transformator. ZALESIE K-0650 do słupa Nr 6 po istniejącej trasie, obw. 01 ZE w Zalesiu Kętrzyńskim, gm. Kętrzyn
	ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, ul. Ogrodowa 17
02.2022r.	Przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN - PZT
	1:500 E1.1 61/2100863

WÓJT
mgr inż. Paweł Bobrowski