



Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjnego
BIO-STAN s.c. Lachman & Górski
ul. Szkolna 4/8
11-700 Mragowo

Znak:

RGG.272.48.2012

Data:

2012-09-20

Sprawa: **przetarg nieograniczony na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Kętrzyn.**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy-z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) przesyłam zapytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu oraz odpowiedź na nie.

Zapytanie:

Proszę o podanie parametrów ogrodzenia boisk- wysokość, rozstaw słupków.

Czy zamawiający precyzuje konkretne parametry takie jak średnica słupków oraz czy w wyposażeniu bramek wchodzi siatka ?

Odpowiedź:

1. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdz.1 pkt 3 ogrodzenia należy wykonać z siatki o wysokości 1,5 m.
2. Wymagania dotyczące słupków : słupki stalowe malowane, rozstaw 300cm, średnica 70 mm.
3. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdz.1 pkt 3 bramki muszą być wyposażone w siatkę.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Jarosik